

ממשק בין מחלקים – עיקרים ליידוע

בשנים האחרונות פעלה התנועה באופן משמעותי להסדיר בראיה של צורכי הקיבוצים והמחלקים את הממשק בין המחלק הדומיננטי (חברת החשמל לישראל – חח"י) לבין המחלקים בשטחי הקיבוץ (מחלקים היסטוריים). חוסר הבהירות בתחום מנע מהמחלקים להרחיב את האפשרות לחבר מתקני ייצור וצריכה בשטח הפעילות שלהם באופן משמעותי ולפעמים בכלל, וזאת כתוצאה מחוסר הבהירות, הסיבובים ודרישות בלתי סבירות של המחלק הדומיננטי. נוכח זאת, מטרת פעילות התנועה הייתה להסדיר את הפעילות ולשמר את המצב הקיים תוך אפשרות להרחיב פעילות לטווח הארוך באופן שיאפשר הגדלת פעילות האנרגיה בשטחי מחלק ככל שניתן מנקודת מבטנו.

לאחרונה, פרסמה רשות את החלטתה בנדון (החלטה מס' 67702 מיום 13.12.2023) המסדירה את הממשק ומגדירה את אחריות המחלק הדומיננטי לפיתוח רשת החשמל שבבעלותו באופן שיאפשר חיבור מתקני ייצור וצריכה בשטח המחלק ואת אחריות המחלק לאפשר חיבור מתקנים באזור חלוקתו וחובתו להעביר למחלק הדומיננטי מידע הנדרש לצורך כך ועמידה במספר תנאים.

אמת המידה שומרת על המצב הקיים וביחס להגדלת הפעילות מטילה חובות על המחלק הדומיננטי ועל המחלק על מנת לממש את היעד של שילוב משמעותי יותר של אמצעי ייצור וצריכה בשטחי מחלק.

עיקרי ההחלטה*

- המחלק יבחן את צורכי הייצור והצריכה בשטחו ויגיש למחלק הדומיננטי תוכנית תלת שנתית על הנדרש לו בפיתוח הרשת לצורך זה.
- הבקשה תוגש למחלק הדומיננטי לבחינה. הבקשה כרוכה בעלות של כ-12 אש"ח.
- המחלק הדומיננטי נדרש לבחון את הבקשה ולהשיב למחלק על האפשרויות לחיבור מתקנים, לוחות זמנים, מגבלות הזרמה וכדומה באופן שיאפשר למחלק לתכנן את פעילותו ולתת תשובות למבקשי החיבור באופן מחייב.
- המחלק יוכל לעדכן את הבקשה מדי תקופה ובכך להימנע מהתחייבויות לעמוד בדרישה המקורית או לשאת בפיצוי על עמידה ביעדים.
- לפי אמת המידה חלה על המחלק חובת התקנת ארון תקשורת במידה והספקים המצרפי של מתקני אגירה וייצור עולה על 630 קו"א בשטחי המחלק.
- יחד עם זאת במקרים הבאים לא יידרש המחלק להתקין ארון תקשורת:
 - תוספת של מתקנים בהספק של 100 קו"א על ההספק הקיים נכון להיום.
 - מתקנים עד 15 קו"א אינם נכללים במכסה ויש לחברם.
 - החלטה של המחלק להקפיא את המצב הקיים.
 - המחלק אינו מזרים אנרגיה לרשת החשמל של המחלק הדומיננטי מעבר ל-630 קו"א תוך התקנת אמצעי להגבלת הוצאת אנרגיה.
- ללא קשר, מחלק שבשטח החלוקה שלו קיימים מתקני ייצור ואגירה שסך הספקם עולה על 630 קו"א, נדרש להתקין על חשבונו "ממסר הגנת חוסר רשת" למנוע פגיעה ברשת המחלק דומיננטי.

הסדרת הממשק הינה נדבך משמעותי בקידום תחום האנרגיה בקיבוצים ומאפשרת לכל קיבוץ לשקול את המשך דרכו בפיתוח משק החשמל.

<https://www.gov.il/he/departments/policies/67702> - ההחלטה המלאה

* להבנה מלאה של ההחלטה ויישום פרטני ביחס לכל קיבוץ יש להעמיק בפרטי ההחלטה בסיוע אנשי מקצוע ככל הנדרש.